

ACIL DURUM TATB KATI

yeri Unvanı : Ayyıldız Sac Profil Demir Çelik San. ve Tic. Ltd. ti.
Adres : Saray Mah.Keresteciler Sanayi Sitesi 101. Cad. No:27 - 27A Kahramankazan / ANKARA
yeri Sicil No : 2.2562.01.01.1415017.006.26.49.000

Amaç:

Çalışanların olabilecek bir yangında hareket planını oluşturmak, neler yapması gerektiğini uygulamalı olarak göstermek.

Hedef:

Oluabilecek yangını en kısa sürede durdurulmasını ve alev almasını önlemek,
Çalışanların, tehlikeli bölgeden tahliye edilmesi ve çevre güvenliğini sağlamak,
Acil durum oluşturulmaz ilgili ekiplerin ve kurumların ivedi şekilde aranması ve mevcut durumun bildirilmesi,
yerinde bulunan tüm çalışanların, toplanma bölgesine en kısa sürede tahliye edilmesi,
yerinde daha önceden belirlenmiş olan koruma, kurtarma, ilkyardım, söndürme ekipleri ile koordinatörün görevlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi,
yerinde bulunan alarm sistemi ve butonların çalışıp çalışmadığının kontrolünün sağlanması,
Alarm sisteminin tüm çalışanlar tarafından yeterince duyulup duyulmadığını kontrol etmek ve alarm çaldığında çalışanların alarmı ciddiye alıp tahliye işlemine derhal başlamasını sağlamak,

Senaryo:

25.05.2022 / Saat: 10:15 sularında yerinde bulunan imalathane çevresinde yangın çıkmıştır. Çıkan yangının en kısa sürede durdurulması için tatbikat sırasında izlenecek hareket planı ekte sunulmuştur;

- 1-) Tüm çalışanlar olabildiğince sakin olacak, telaş yapmayacaktır.
- 2-) Yangını fark eden çalışan hemen alarm butonuna basacak ve "Yangın Var" diye bağırp çevredekilere haber verecektir. İtfaiye (110), Ambulans (112) ve Polis'e (155) derhal haber verilecektir.
- 3-) Alarm sesini duyan tüm personel işi bırakacak, acil durum ekipleri görevlerini yapacak ve diğer çalışanlar toplanma alanına doğru gidecektir.
- 4-) Yangının meydana geldiği noktaya söndürme ekibi hızla koşacak ve söndürme faaliyetine başlayacaktır.
- 5-) Söndürme ekibi yangını söndürecek ve yangın durdurulduktan sonra ikinci bir yangın çıkma olasılığına karşı olay yerinde hazır bir şekilde bekleyecektir.
- 6-) Kurtarma ekibi, tahliye olamayan çalışanları veya sağlık durumu iyi olmayan çalışanları kurtarma ekibi tarafından tahliye edecektir.
- 7-) Koruma ekibi, tehlikeli alanı itfaiye, Ambulans ve polis vb. resmi ekipler dışında koruma ekibi tarafından hiç kimsenin girmesine izin verilmeyecektir.
- 8-) Yangından sırasında oluşan dumandan etkilenen, yanık ve benzeri rahatsızlıkları olan kişilere ilk müdahaleyi toplanma alanında ilkyardım ekibi yapacaktır.

Bülent BİLGİN
Güvenli İnceleme Uzmanı
Belge No: 241606

Selim AYTAÇ
veren Vekili

Ayhan ÇELİK
yeri Hekimi
Sertifika No: 18109/98

ACİL DURUM NUMARALARI					
tfaiye	110	Ambulans	112	Afet ve Acil Durum (AFAD)	122
Jandarma	156	Sa lık Bakanlı ı leti im Merkezi	184	Ulusal Zehir Danı ma Merkezi	114
Su Arıza	185	Elektrik Arıza	186	Do algaz Arıza	187

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLİSTESİ		
No	Ad Soyad	Ekip
1	Abdi Ç ÇEK	Söndürme Ekibi - Ekip Personeli
2	Ahmet Ç ÇEK	Söndürme Ekibi - Ekip Personeli
3	Ali Ç ÇEK	Söndürme Ekibi - Ekip Ba ı
4	Bahadır CEVDET	İkyardı m Ekibi - Ekip Personeli
5	Bünyamin DEREL	Destek Elemanı
6	Emrah AKDEN Z	Koruma Ekibi - Ekip Personeli
7	Muhlis YILDIRIM	İkyardı m Ekibi - Ekip Ba ı
8	Polat Ç ÇEK	Koruma Ekibi - Ekip Personeli
9	Raif Ç ÇEK	Koruma Ekibi - Ekip Ba ı
10	Sezai SESVER	Kurtarma Ekibi - Ekip Personeli
11	Süreyya Cemal B TK N	Kurtarma Ekibi - Ekip Personeli
12	Ümit AKDEN Z	Kurtarma Ekibi - Ekip Ba ı

Bülent B LG N
Güvenli i Uzmanı
Belge No: 241606

Selim AYTAÇ
veren Vekili

Ayhan C ER
yeri Hekimi
Sertifika No: 18109/98

AC L DURUM TATB KAT KATILIM L STES - 25.05.2022

No	Ad Soyad - T.C. Kimlik	mza
1	-	
2	Abdi Ç ÇEK - 41989804890	
3	Ahmet Ç ÇEK - 11714814456	
4	Ali Ç ÇEK - 41995804662	
5	Atila SORGUN - 32413686700	
6	Bahadır CEVDET - 32315505284	
7	Bünyamin DEREL - 63397091716	
8	Emrah AKDEN Z - 36931934930	
9	Hasan Ç ÇEK - 32825110350	
10	Latif AYDIN - 13483012552	
11	Mithat KORKMAZ - 39433719548	
12	Muhlis YILDIRIM - 10414245416	
13	Nusret KARAKA - 10420151756	
14	Polat Ç ÇEK - 11171832970	
15	Raif Ç ÇEK - 37555952652	
16	Ramazan EK NC - 23789416268	
17	Rıdvan EK NC - 23786416322	

AC L DURUM TATB KAT KATILIM L STES - 25.05.2022

No	Ad Soyad - T.C. Kimlik	mza
18	Sezal SESVER - 54817676262	
19	Süreyya Cemal B TK N - 15254475856	
20	Ümit AKDEN Z - 36934934876	

NO	TATB KAT KONTROL KR TERLER	BA ARILI	BA ARISIZ
1	Yangın alarmına basıldı mı? Tüm personel yangından haberdar edildi mi?	Ü	
2	Senaryo gere i itfaiye, ambulans ve polise/jandarmaya haber verildi mi?	Ü	
3	Tahliye i lemi ba arılı bir ekilde ba latıldı mı?	Ü	
4	Tahliye i lemi tamamlandı ve 88 saniye içerisinde tahliye gerçekleştirildi mi?	Ü	
5	Koruma ekibi toplanma bölgesinde gerekli önlemleri aldı mı?	Ü	
6	Toplanma alanında personel sayımı yapıldı mı? Eksik personel var mı?	Ü	
7	Söndürme ekibi yangına müdahale etti mi? Müdahale yeterli oldu mu?	Ü	
8	Kurtarma ekibi eksik ve yaralı personel için olay mahalline gönderildi mi?	Ü	
9	Yaralılara tahliye sonrası gerekli ilkyardım yapıldı mı?	Ü	
10	Yangın kontrol altına alındı mı? Söndürme çalışmaları tamamlandı mı?	Ü	

TATB KAT KURUL L STES			
NO	AD SOYAD	UNVAN	MZA
1	Selim AYTAÇ	veren Vekili	
2	Bülent B LG N	Güvenli i Uzmanı	
3	Ayhan C ER	yeri Hekimi	
4	Muhlis YILDIRIM	lkyardım Ekibi - Ekip Ba ı	
5	Ali Ç ÇEK	Söndürme Ekibi - Ekip Ba ı	
6	Raif Ç ÇEK	Koruma Ekibi - Ekip Ba ı	
7	Ümit AKDEN Z	Kurtarma Ekibi - Ekip Ba ı	